

Mrocza, 14.11.2018r

WYKONAWCY

dotyczy: **przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 79.500 litrów.**

W związku z otrzymaniem od Wykonawcy zapytania dotyczącego ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o informację dotyczącą jednorazowej dostawy oleju napędowego grzewczego do wymienionych miejsc w pkt. III ppkt. 3

- a) - obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. Sportowej 2: 1.500 litrów
- obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4: 63.000 litrów
- b) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu: 15.000 litrów

oraz pojemności zbiorników w ww. punktach.

Odpowiedź:

Dostawy dotyczą oleju opałowego lekkiego a nie jak wskazano w pytaniu napędowego grzewczego.

Jednorazowo w obecnym roku dokonywano zakupu oleju opałowego lekkiego w następujących ilościach:

- a) - obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. Sportowej 2: **brak dostaw;**
- obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4: **8 000 litrów, 7 000 litrów, 8 500 litrów, 5 000 litrów;**
- b) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu: **2 000 litrów, 3 000 litrów 5 000 litrów, 3 300 litrów.**

Pojemność zbiorników:

- obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. Sportowej 2: **1 000 litrów;**
- obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4: **10 500 litrów;**
- b) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu: **6 400 litrów.**

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Hanna Polewiczyska
mgr Hanna Polewiczyska