

GZOO.252.5.03.2019

WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 79.500 litrów.

W związku z otrzymaniem dnia 21.11.2019r. od Wykonawcy zapytania dotyczącego ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843), udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W jakiej temperaturze będzie rozliczane paliwo rzeczywista czy referencyjna 15 st. C?

Zgodnie z Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym "podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C."

Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C.

Odpowiedź:

Olej opałowy lekki będzie rozliczany w temperaturze referencyjnej 15° C.

Pytanie nr 2:

Minimalna i maksymalna jednorazowa dostawa paliwa, ewentualnie danych o pojemności i liczbie zbiorników.

Odpowiedź:

Jednorazowo w obecnym roku dokonywano zakupu oleju opałowego lekkiego w następujących ilościach:

a) - obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. Sportowej 2: **brak dostaw;**
- obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4: **6 000 litrów, 7 000 5 000 litrów;**

b) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu: **4 000 litrów, 3 000 litrów.**

Pojemność zbiorników:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. Sportowej 2: **1 000 litrów;**

- obiekt szkolny położony w Mroczy przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4: **10 500 litrów;**

b) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu: **6 400 litrów.**

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Poliwczyńska